	CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN	
	AGUA DE CONSUMO HUMANO <i>Según R.D. 140/2003</i>	


Municipio y/ó empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: Fernando Almansa Gil
 Semana: 31
 Año: 2024

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES								
MARTES	30-07-24	09:15	J.VEGA	C	C	I	T	0,73
	30-07-24	09:30	FRONTONES	C	C	I	T	0,60
	30-07-24	09:50	MAZO	C	C	I	T	0,58
MIÉRCOLES								
JUEVES								
VIERNES								
SÁBADO								
DOMINGO								

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:
 * Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium
 *La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:
 

Fecha: 31-07-24