


| | |
|---|---|
|  | CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003 |
|---|---|

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: Erika Eguileta Ruano
 Semana: 3
 Año: 2025

| | FECHA | HORA | PUNTO DE CONTROL | OLOR | SABOR | COLOR | TURBIDEZ | COLOR LIBRE |
|-----------|----------|-------|------------------|------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | C/NC | C/NC | I/NI | T/L/TU | mg/L |
| LUNES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MARTES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MIÉRCOLES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| JUEVES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VIERNES | 17-01-25 | 11:10 | J.VEGA | C | C | I | T | 0,68 |
| | 17-01-25 | 11:25 | MAZO | C | C | I | T | 0,92 |
| | 17-01-25 | 11:40 | FRONTONES | C | C | I | T | 0,68 |
| SÁBADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DOMINGO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

- * Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium
- *La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

| |
|--|
| Revisado por:  |
| Fecha: 17-01-25 |