

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 16

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 25/04/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	18/04/2016	7:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,74	
MARTES	19/04/2016	7:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,72	
MIÉRCOLES	20/04/2016	7:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	
JUEVES	21/04/2016	7:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,72	
VIERNES	22/04/2016	7:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,68	
SABADO	23/04/2016	10:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,71	
DOMINGO	24/04/2016	10:35	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,7	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 25/04/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 16

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 25/04/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	18/04/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	19/04/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	20/04/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
JUEVES	21/04/2016	15:50	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	22/04/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	23/04/2016	12:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	24/04/2016	13:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 25/04/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 16

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 25/04/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	18/04/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	19/04/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	20/04/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	21/04/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,5	
VIERNES	22/04/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	23/04/2016	10:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,5	
DOMINGO	24/04/2016	9:45	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 25/04/16