

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 21

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 30/05/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	23/05/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,7	
MARTES	24/05/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,71	
MIÉRCOLES	25/05/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,7	
JUEVES	26/05/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,72	
VIERNES	27/05/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,7	
SABADO	28/05/2006	10:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,77	
DOMINGO	29/05/2016	10:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,74	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 30/05/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 21

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 30/05/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	23/05/2016	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
MARTES	24/05/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	25/05/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	26/05/2016	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	27/05/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	28/05/2006	12:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	29/05/2016	12:45	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 30/05/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 21

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 30/05/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	23/05/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	24/05/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	25/05/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,3	
JUEVES	26/05/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	27/05/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	28/05/2006	10:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	29/05/2016	9:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 30/05/16