

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 40

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 10/10/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	03/10/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,86	
MARTES	04/10/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,82	
MIÉRCOLES	05/10/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,75	
JUEVES	06/10/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,76	
VIERNES	07/10/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,78	
SABADO	08/10/2016	9:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
DOMINGO	09/10/2016	9:50	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 10/10/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 40

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 10/10/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	03/10/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	04/10/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	05/10/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	06/10/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	07/10/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	08/10/2016	11:50	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	09/10/2016	12:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

C: Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **ANA SIMÓN**


Fecha: 10/10/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 40

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 10/10/16

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	03/10/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	04/10/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	05/10/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	06/10/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	07/10/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	08/10/2016	10:00	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	09/10/2016	10:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 10/10/16