

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 45

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 14/11/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLORO LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	07/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	
MARTES	08/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,74	
MIÉRCOLES	09/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,74	
JUEVES	10/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,71	
VIERNES	11/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,81	
SABADO	12/11/2016	9:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,86	
DOMINGO	13/11/2016	9:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,9	


C: Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 14/11/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 45

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 14/11/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	07/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	08/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	09/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	10/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	11/11/2016	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	12/11/2016	12:10	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	13/11/2016	12:50	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	


C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 14/11/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 45

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 14/11/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	07/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	08/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	09/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	10/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	11/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	12/11/2016	10:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	13/11/2016	10:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	


C: Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 14/11/16