



FECHA: 25/11/16

NÚMERO: 10.426 / 2.016

SECCIÓN: C 2.016 0

CLASE: 3 6 4

CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 46

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 21/11/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	14/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,9	
MARTES	15/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,89	
MIÉRCOLES	16/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,96	
JUEVES	17/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,95	
VIERNES	18/11/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,92	
SABADO	19/11/2016	9:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,94	
DOMINGO	20/11/2016	9:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,93	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: **CARMEN GAYA**

Fecha: 21/11/16


ozalla
 PRODUCTOS PARA EL AGUA S.L.

CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

 Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 46

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 21/11/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLORO LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	14/11/2016	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	15/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	16/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	17/11/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	18/11/2016	15:50	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	19/11/2016	12:10	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	20/11/2016	12:45	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**

Fecha: 21/11/16


ozalla
 PRODUCTOS PARA EL AGUA S.L.

CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

 Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 46

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 21/11/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	14/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	15/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	16/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	17/11/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	18/11/2016	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	19/11/2016	10:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	20/11/2016	10:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: CARMEN GAYA

Fecha: 21/11/16