

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 50

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 19/12/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	12/12/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
MARTES	13/12/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,72	
MIÉRCOLES	14/12/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,72	
JUEVES	15/12/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
VIERNES	16/12/2016	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	
SABADO	17/12/2016	9:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,87	
DOMINGO	18/12/2016	9:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,85	


C: Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 19/12/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 50

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 19/12/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	12/12/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	13/12/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
MIÉRCOLES	14/12/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	15/12/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	16/12/2016	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
SABADO	17/12/2016	9:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	18/12/2016	9:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	


C: Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 19/12/16

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 50

Año: 2016

Fecha Entrada Laboratorio: 19/12/2016

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	12/12/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	13/12/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	14/12/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	15/12/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,3	
VIERNES	16/12/2016	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	17/12/2016	9:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	18/12/2016	9:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	


C: Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 19/12/16