

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 4

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 30/01/2017

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	23/01/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,93	
MARTES	24/01/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,93	
MIÉRCOLES	25/01/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,95	
JUEVES	26/01/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,93	
VIERNES	27/01/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,94	
SABADO	28/01/2017	11:00	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,92	
DOMINGO	29/01/2017	10:45	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,93	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 30/01/2017

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 4

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 30/01/2017

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	23/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
MARTES	24/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
MIÉRCOLES	25/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
JUEVES	26/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
VIERNES	27/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,6	
SABADO	28/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,6	
DOMINGO	29/01/2017	15:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,6	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 30/01/2017

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 4

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 30/01/2017

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	23/01/2017	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,6	
MARTES	24/01/2017	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,6	
MIÉRCOLES	25/01/2017	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,6	
JUEVES	26/01/2017	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,6	
VIERNES	27/01/2017	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,5	
SABADO	28/01/2017	11:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,6	
DOMINGO	29/01/2017	11:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,6	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 30/01/2017