

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 8

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 27/02/2017

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	20/02/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,86	
MARTES	21/02/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,91	
MIÉRCOLES	22/02/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,88	
JUEVES	23/02/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,85	
VIERNES	24/02/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,87	
SABADO	25/02/2017	10:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,89	
DOMINGO	26/02/2017	10:45	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,87	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 27/02/2017

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 8

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 27/02/2017

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	20/02/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	21/02/2017	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
MIÉRCOLES	22/02/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	23/02/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	24/02/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
SABADO	25/02/2017	16:10	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	26/02/2017	13:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 27/02/2017

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 8

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 27/02/2017

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	20/02/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	21/02/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	22/02/2017	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,5	
JUEVES	23/02/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	24/02/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	25/02/2017	10:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	26/02/2017	10:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,5	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---




---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

 Revisado por: **CARMEN GAYA**


Fecha: 27/02/2017