

## INFORME DE ENSAYO

**Nº de Informe:** 1/1243/2017

**Normativa aplicable:** Aguas Potables de consumo humano.- R.D.140/2003

Página 1 de 2

<b>CLIENTE</b>	
<b>Cliente:</b> AYUNTAMIENTO DE HARO	<b>Att.:</b>
<b>Domicilio:</b> Plaza de la Paz, 1 , Haro (La Rioja)	

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA/S MUESTRA/S</b>			
<b>Nº Muestra:</b>	P-074/17		
<b>Fecha/hora toma de muestra:</b>	2017-05-17 // 12:15	<b>Fecha de recepción de la muestra:</b>	2017-05-18 // 08:00
<b>Fecha de inicio del análisis:</b>	2017-05-19	<b>Fecha finalización del análisis:</b>	2017-05-26
<b>Tomada por:</b>	Ozalla según procedimiento interno ME-077		
<b>Punto de toma de muestra:</b>	Salida ETAP		
<b>Breve descripción del estado de la muestra a la recepción:</b>			
1 PP 500 ml // 1 PP 500 ml refrigerado con Tiosulfato sódico // 1 P 250 ml			

## RESULTADOS

ENSAYO/UNIDADES	PROCEDENCIA	LIMITES ESTABLECIDOS	MÉTODO
	Salida ETAP		
pH (upH)	7.11	6.5 - 9.5	ME-058
Conductividad (µS/cm)	700	2500	ME-058
Turbidez (UNF)	0.44	1	ME-024
Amonio (mg/L)	<0.050	0.5	S.001
Olor (Ind. Dilución)	1	3 a 25°C	S.002
Sabor (Ind. Dilución)	1	3 a 25°C	S.002
Color real (filtrado) (mg / L Pt-Co)	0.0	15	ME-060
Cloruros (mg/L)	21.3	250	ME-056
Sulfatos (mg/L SO4 <sup>2-</sup> )	247.5	250	ME-014
Nitratos (mg/L NO3)	6.8	50	ME-074
Cloro libre residual (mg/L)		---	ME-044
		<b>PRESENCIA MAX. ADMISIBLE</b>	
Rec. Escherichia Coli (ufc/100mL)	0	0 ufc/100 ml	ME-040/A
Rec. Bacterias Coliformes Tot. (ufc/100mL)	0	0 ufc/100 ml	ME-040/A
Rec. Aerobios Totales 22°C (ufc/mL)	< 10	100 ufc/ml	UNE-EN ISO 6222:1999
Rec. Clostridium Perfringens (ufc/ 100 mL)	0	0 ufc/100 ml	ME-038

## INFORME DE ENSAYO

**Nº de Informe:** 1/1243/2017

**Normativa aplicable:** Aguas Potables de consumo humano.- R.D.140/2003

Página 2 de 2

### COMENTARIOS

--

### OBSERVACIONES

S.001: Ensayo subcontratado cubierto por la acreditación ENAC Nº 103/LE268

S.002: Ensayo Subcontratado.

Agua a salida de ETAP, todavía no se ha realizado el tratamiento de cloración, agua no clorada.

Ana Mª Simón Ramos  
Lda. CC. Químicas Col. Nº 17610  
JEFE DE LABORATORIO

Pinseque a 31 de Mayo de 2017

-Estos resultados sólo afectan a la muestra sometida a ensayo.  
-El presente informe no puede reproducirse parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.