



AYUNTAMIENTO DE HARO  
Nº 10649 C. PLANE 364  
FECHA: 13 DIC 2017  
REGISTRO DE...

# CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o Empresa: <b>AYUNTAMIENTO DE HARO</b>	Fecha Entrada Laboratorio: 27/11/17
Persona Responsable: <b>EDUARDO MARTÍNEZ</b>	
Semana: 47 Año: 2017	

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	20/11/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,82	
MARTES	21/11/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,81	
MIÉRCOLES	22/11/2017	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,81	
JUEVES	23/11/2017	8:20	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
VIERNES	24/11/2017	8:20	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
SABADO	25/11/2017	9:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	
DOMINGO	26/11/2017	9:20	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015</b>	Revisado por: <b>ANA SIMÓN</b>
* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l. *La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma	 Fecha: 27/11/2017

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 47

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 27/11/17

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	20/11/2017	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	21/11/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	22/11/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	23/11/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	24/11/2017	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	25/11/2017	12:10	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	26/11/2017	12:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:****NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN

Fecha: 27/11/2017



AYUNTAMIENTO DE HARO

N.º 10649

FECHA:

REGISTRO DE ENTRADA

## CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o Empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO

Persona Responsable: EDUARDO MARTÍNEZ

Semana: 47

Año: 2017

Fecha Entrada Laboratorio: 27/11/17

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	20/11/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	21/11/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	22/11/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	23/11/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	24/11/2017	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	25/11/2017	10:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,5	
DOMINGO	26/11/2017	10:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

## INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN

Fecha: 27/11/2017