

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 8

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 28/02/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	19/02/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
MARTES	20/02/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,84	
MIÉRCOLES	21/02/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,86	
JUEVES	22/02/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,88	
VIERNES	23/02/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	
SABADO	24/02/2018	9:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
DOMINGO	25/02/2018	9:50	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,81	

**C:** Característico **NC:** No Característico **I:** Incoloro **NI:** No Incoloro **T:** Transparente **L:** Ligeramente turbia **TU:** Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 28/02/18

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 08

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 28/02/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	19/02/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
MARTES	20/02/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	21/02/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	22/02/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	23/02/2018	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	24/02/2018	12:10	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	25/02/2018	12:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 28/02/18

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 08

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 28/02/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	19/02/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,3	
MARTES	20/02/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	21/02/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	22/02/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	23/02/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	24/02/2018	10:20	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	25/02/2018	10:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 28/02/18