

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 18

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 07/05/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	30/04/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,8	
MARTES	01/05/2018	8:50	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,84	
MIÉRCOLES	02/05/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,81	
JUEVES	03/05/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
VIERNES	04/05/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,81	
SABADO	05/05/2018	9:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,79	
DOMINGO	06/05/2018	9:30	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,84	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 07/05/18

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 18

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 07/05/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	30/04/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MARTES	01/05/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	02/05/2018	15:50	PATERNINA	C	C	I	T	0,5	
JUEVES	03/05/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	04/05/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
SABADO	05/05/2018	12:12	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	06/05/2018	11:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 07/05/18

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 18

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 07/05/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	30/04/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	01/05/2018	10:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	02/05/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	03/05/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	04/05/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	05/05/2018	10:20	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	06/05/2018	10:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:

NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 07/05/18