

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 29

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 23/07/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	16/07/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,7	
MARTES	17/07/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,69	
MIÉRCOLES	18/07/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,64	
JUEVES	19/07/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,67	
VIERNES	20/07/2018	8:10	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,63	
SABADO	21/07/2018	9:25	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,67	
DOMINGO	22/07/2018	9:40	DEPÓSITO	C	C	I	T	0,65	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 23/07/18

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 29

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 23/07/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	16/07/2018	16:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
MARTES	17/07/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	18/07/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
JUEVES	19/07/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
VIERNES	20/07/2018	15:40	PATERNINA	C	C	I	T	0,3	
SABADO	21/07/2018	15:30	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	
DOMINGO	22/07/2018	11:15	PATERNINA	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 23/07/18

Municipio y/o Empresa: **AYUNTAMIENTO DE HARO**

 Persona Responsable: **EDUARDO MARTÍNEZ**

Semana: 29

Año: 2018

Fecha Entrada Laboratorio: 23/07/18

	FECHA	HORA	PUNTO CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE	FIRMA
				C / NC	C / NC	I / NI	T / L / TU	mg/l.	
LUNES	16/07/2018	15:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MARTES	17/07/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
MIÉRCOLES	18/07/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
JUEVES	19/07/2018	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,3	
VIERNES	20/07/2018	15:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	
SABADO	21/07/2018	10:20	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,3	
DOMINGO	22/07/2018	10:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,4	

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS:**


---



---



---



---

**NOTA: UNA VEZ CUMPLIMENTADO REMITIR POR FAX AL Nº 976 617 015**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Ozalla productos para el agua, s.l.

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por: ANA SIMÓN



Fecha: 23/07/18