



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO

Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ

Semana: 5

Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES								
MARTES								
MIÉRCOLES	30-1-19	13:10	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,82
	30-1-19	13:25	JARDINES	NC	NC	I	T	0,77
	30-1-19	13:40	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,55
JUEVES	31-1-19	8:45	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,52
	1-2-19	8:55	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,82
	2-2-19	9:10	JARDINES	NC	NC	I	T	0,7
VIERNES	1-2-19	9:47	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,62
	1-2-19	9:55	JARDINES	NC	NC	I	T	0,6
	1-2-19	9:40	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
SÁBADO	2-2-19	9:10	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,66
	2-2-19	9:20	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,77
	2-2-19	9:30	JARDINES	NC	NC	I	T	0,46
DOMINGO	3-2-19	9:00	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,44
	3-2-19	9:10	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,85
	3-2-19	9:25	JARDINES	NC	NC	I	T	0,88

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 05/02/2019