

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
Semana: 12  
Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	18-03-19	10:19	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,59
	18-03-19	09:56	JARDINES	NC	NC	I	T	0,58
	18-03-19	10:10	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
MARTES	19-03-19	10:52	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,37
	19-03-19	11:18	JARDINES	NC	NC	I	T	0,64
	19-03-19	11:28	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
MIÉRCOLES	20-03-19	14:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
	20-03-19	15:05	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,49
	20-03-19	15:24	JARDINES	NC	NC	I	T	0,72
JUEVES	21-03-19	08:50	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,55
	21-03-19	09:02	JARDINES	NC	NC	I	T	0,78
	21-03-19	09:15	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,55
VIERNES	22-03-19	11:10	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,60
	22-03-19	11:21	JARDINES	NC	NC	I	T	0,80
	22-03-19	11:32	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,59
SÁBADO	23-03-19	06:27	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,42
	23-03-19	06:41	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
	23-03-19	06:50	JARDINES	NC	NC	I	T	0,65
DOMINGO	24-03-19	06:25	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,20
	24-03-19	06:34	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,32
	24-03-19	06:46	JARDINES	NC	NC	I	T	0,49

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---

---

---

---

---

**NOTA:**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 25/03/2019