



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 15
 Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	08-04-19	09:35	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,66
	08-04-19	09:44	JARDINES	NC	NC	I	T	0,67
	08-04-19	09:59	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,52
MARTES	09-04-19	09:14	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,49
	09-04-19	09:29	JARDINES	NC	NC	I	T	0,66
	09-04-19	09:44	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,47
MIÉRCOLES	10-04-19	11:23	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,61
	10-04-19	11:37	JARDINES	NC	NC	I	T	0,66
	10-04-19	11:45	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,54
JUEVES	11-04-19	09:02	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,49
	11-04-19	09:26	JARDINES	NC	NC	I	T	0,68
	11-04-19	09:36	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,49
VIERNES	12-04-19	11:34	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,47
	12-04-19	11:48	JARDINES	NC	NC	I	T	0,71
	12-04-19	11:58	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,54
SÁBADO	13-04-19	06:24	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,46
	13-04-19	06:36	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,36
	13-04-19	06:44	JARDINES	NC	NC	I	T	0,46
DOMINGO	14-04-19	06:25	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,48
	14-04-19	06:33	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,36
	14-04-19	06:47	JARDINES	NC	NC	I	T	0,42

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 01/04/2019