

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 28
Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	08-07-19	14:37	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,39
	08-07-19	14:49	JARDINES	NC	NC	I	T	0,37
	08-07-19	14:27	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,42
MARTES	09-07-19	10:00	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,23
	09-07-19	10:40	JARDINES	NC	NC	I	T	0,62
	09-07-19	09:50	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,33
MIÉRCOLES	10-07-19	15:17	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,28
	10-07-19	15:30	JARDINES	NC	NC	I	T	0,54
	10-07-19	15:06	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,35
JUEVES	11-07-19	10:55	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,31
	11-07-19	11:10	JARDINES	NC	NC	I	T	0,52
	11-07-19	10:46	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,39
VIERNES	12-07-19	11:04	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,22
	12-07-19	11:17	JARDINES	NC	NC	I	T	0,41
	12-07-19	10:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,44
SÁBADO	13-07-19	06:31	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,39
	13-07-19	06:42	JARDINES	NC	NC	I	T	0,67
	13-07-19	06:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,25
DOMINGO	14-07-19	06:25	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,29
	14-07-19	06:42	JARDINES	NC	NC	I	T	0,43
	14-07-19	06:51	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,40

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 16/07/2019