

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 21
Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	20-05-19	11:06	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,30
	20-05-19	11:15	JARDINES	NC	NC	I	T	0,59
	20-05-19	11:25	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,34
MARTES	21-05-19	11:40	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,26
	21-05-19	11:50	JARDINES	NC	NC	I	T	0,59
	21-05-19	11:59	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,46
MIÉRCOLES	22-05-19	11:21	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,37
	22-05-19	11:05	JARDINES	NC	NC	I	T	0,50
	22-05-19	11:31	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,47
JUEVES	23-05-19	13:25	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,45
	23-05-19	13:35	JARDINES	NC	NC	I	T	0,49
	23-05-19	13:43	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,38
VIERNES	24-05-19	14:24	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,34
	24-05-19	14:34	JARDINES	NC	NC	I	T	0,48
	24-05-19	14:43	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,28
SÁBADO	25-05-19	06:35	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,15
	25-05-19	06:49	JARDINES	NC	NC	I	T	0,39
	25-05-19	06:58	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,35
DOMINGO	26-05-19	06:29	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,29
	26-05-19	06:46	JARDINES	NC	NC	I	T	0,37
	26-05-19	06:54	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,39

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

La presión del agua en la fuente de la Plaza Marqués de Francos (Jardines de la Vega) es muy alta. La presión del agua hace que salpique todo alrededor y que sea incómodo coger la muestra para analizar el cloro residual.

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado

Fecha: 27/05/2019