

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 27
Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	01-07-19	11:55	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,28
	01-07-19	12:07	JARDINES	NC	NC	I	T	0,31
	01-07-19	11:44	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,21
MARTES	02-07-19	11:38	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,09
	02-07-19	11:50	JARDINES	NC	NC	I	T	0,31
	02-07-19	11:29	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,19
MIÉRCOLES	03-07-19	15:35	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,24
	03-07-19	15:24	JARDINES	NC	NC	I	T	0,29
	03-07-19	15:15	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,23
JUEVES	04-07-19	14:20	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,31
	04-07-19	14:32	JARDINES	NC	NC	I	T	0,27
	04-07-19	14:11	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,26
VIERNES	05-07-19	14:55	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,24
	05-07-19	15:07	JARDINES	NC	NC	I	T	0,31
	05-07-19	14:46	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,30
SÁBADO	06-07-19	06:36	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,25
	06-07-19	06:47	JARDINES	NC	NC	I	T	0,42
	06-07-19	06:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,62
DOMINGO	07-07-19	06:42	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,38
	07-07-19	06:50	JARDINES	NC	NC	I	T	0,48
	07-07-19	06:56	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,34

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 09/07/2019