

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 39
Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	23-09-19	14:10	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,49
	23-09-19	14:21	JARDINES	NC	NC	I	T	0,53
	23-09-19	14:00	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,56
MARTES	24-09-19	12:38	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,57
	24-09-19	11:46	JARDINES	NC	NC	I	T	0,56
	24-09-19	12:29	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,54
MIÉRCOLES	25-09-19	11:10	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,53
	25-09-19	11:21	JARDINES	NC	NC	I	T	0,60
	25-09-19	10:59	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,57
JUEVES	26-09-19	13:00	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,55
	26-09-19	12:39	JARDINES	NC	NC	I	T	0,58
	26-09-19	12:52	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,62
VIERNES	27-09-19	13:13	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,66
	27-09-19	13:24	JARDINES	NC	NC	I	T	0,60
	27-09-19	13:04	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,58
SÁBADO	28-09-19	06:35	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,42
	28-09-19	06:46	JARDINES	NC	NC	I	T	0,53
	28-09-19	06:54	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,43
DOMINGO	29-09-19	06:40	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,41
	29-09-19	06:49	JARDINES	NC	NC	I	T	0,49
	29-09-19	06:59	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,40

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 23/09/2019