



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 35
 Año: 2019

| | FECHA | HORA | PUNTO DE CONTROL | OLOR | SABOR | COLOR | TURBIDEZ | COLOR LIBRE |
|-----------|----------|-------|------------------|------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | C/NC | C/NC | I/NI | T/L/TU | mg/L |
| LUNES | 26-08-19 | 14:34 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,39 |
| | 26-08-19 | 14:10 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,40 |
| | 26-08-19 | 14:22 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,29 |
| MARTES | 27-08-19 | 11:35 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,23 |
| | 27-08-19 | 11:47 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,40 |
| | 27-08-19 | 11:27 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,27 |
| MIÉRCOLES | 28-08-19 | 15:15 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,21 |
| | 28-08-19 | 15:27 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,45 |
| | 28-08-19 | 15:05 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,25 |
| JUEVES | 29-08-19 | 12:45 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,22 |
| | 29-08-19 | 12:38 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,40 |
| | 29-08-19 | 12:54 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,45 |
| VIERNES | 30-08-19 | 14:20 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,39 |
| | 30-08-19 | 14:29 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,35 |
| | 30-08-19 | 14:13 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,49 |
| SÁBADO | 31-08-19 | 06:40 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,39 |
| | 31-08-19 | 06:50 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,69 |
| | 31-08-19 | 06:30 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,51 |
| DOMINGO | 01-09-19 | 06:50 | ITURRIMURRI | NC | NC | I | T | 0,37 |
| | 01-09-19 | 06:40 | JARDINES | NC | NC | I | T | 0,61 |
| | 01-09-19 | 06:30 | FRONTONES | NC | NC | I | T | 0,39 |

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado

Fecha: 02/09/2019