



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 45
 Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	04-11-19	11:30	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,43
	04-11-19	12:04	JARDINES	NC	NC	I	T	0,43
	04-11-19	11:22	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,28
MARTES	05-11-19	13:29	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,33
	05-11-19	13:55	JARDINES	NC	NC	I	T	0,53
	05-11-19	13:20	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,30
MIÉRCOLES	06-11-19	09:39	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,37
	06-11-19	09:54	JARDINES	NC	NC	I	T	0,53
	06-11-19	09:32	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,30
JUEVES	07-11-19	11:42	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,42
	07-11-19	11:53	JARDINES	NC	NC	I	T	0,44
	07-11-19	11:33	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,23
VIERNES	08-11-19	13:38	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,37
	08-11-19	13:49	JARDINES	NC	NC	I	T	0,36
	08-11-19	13:29	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,22
SÁBADO	09-11-19	06:36	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,27
	09-11-19	06:45	JARDINES	NC	NC	I	T	0,35
	09-11-19	06:56	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,28
DOMINGO	10-11-19	06:40	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,29
	10-11-19	06:51	JARDINES	NC	NC	I	T	0,36
	10-11-19	07:00	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,22

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 11/11/2019

