

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 51
Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	16-12-19	11:02	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,48
	16-12-19	10:43	JARDINES	NC	NC	I	T	0,43
	16-12-19	11:10	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,44
MARTES	17-12-19	11:39	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,61
	17-12-19	11:57	JARDINES	NC	NC	I	T	0,68
	17-12-19	11:30	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,41
MIÉRCOLES	18-12-19	11:53	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,78
	18-12-19	12:03	JARDINES	NC	NC	I	T	0,87
	18-12-19	11:45	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,66
JUEVES	19-12-19	11:34	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,66
	19-12-19	11:46	JARDINES	NC	NC	I	T	0,56
	19-12-19	11:25	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,74
VIERNES	20-12-19	12:27	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,86
	20-12-19	12:39	JARDINES	NC	NC	I	T	0,70
	20-12-19	12:18	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,74
SÁBADO	21-12-19	06:34	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,67
	21-12-19	06:45	JARDINES	NC	NC	I	T	0,46
	21-12-19	06:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,56
DOMINGO	22-12-19	06:29	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,36
	22-12-19	06:41	JARDINES	NC	NC	I	T	0,31
	22-12-19	06:50	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,38

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 02-01-2020