

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 1
Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	30-12-19	13:14	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,21
	30-12-19	13:22	JARDINES	NC	NC	I	T	0,44
	30-12-19	13:34	FRONTONES	CON	GE	LA	DA	-
MARTES	31-12-19	12:28	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,35
	31-12-19	12:38	JARDINES	NC	NC	I	T	0,58
	31-12-19	12:21	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,05
MIÉRCOLES	01-01-20	13:23	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,39
	01-01-20	13:30	JARDINES	NC	NC	I	T	0,41
	01-01-20	13:14	FRONTONES	CON	GE	LA	DA	-
JUEVES	02-01-20	13:59	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,44
	02-01-20	14:09	JARDINES	NC	NC	I	T	0,55
	02-01-20	13:52	FRONTONES	CON	GE	LA	DA	-
VIERNES	03-01-20	12:21	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,40
	03-01-20	12:33	JARDINES	NC	NC	I	T	0,49
	03-01-20	12:14	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,05
SÁBADO	04-01-20	06:42	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,44
	04-01-20	06:50	JARDINES	NC	NC	I	T	0,46
	04-01-20	06:35	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,03
DOMINGO	05-01-20	06:39	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,51
	05-01-20	06:50	JARDINES	NC	NC	I	T	0,96
	05-01-20	06:33	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,10

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

La fuente de los frontones del Mazo, algunos días de esta semana ha estado congelada. En algunas ocasiones se ha pasado hasta en dos ocasiones a diferente hora de la mañana. Después de hablar con Eduardo, cuando suceda esto se intentará recoger de la fuente que está al lado del pipi-can

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 7-1-2020