



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 52
 Año: 2019

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	23-12-19	07:48	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,37
	23-12-19	08:04	JARDINES	NC	NC	I	T	0,30
	23-12-19	08:16	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,32
MARTES	24-12-19	13:11	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,47
	24-12-19	13:21	JARDINES	NC	NC	I	T	0,40
	24-12-19	13:39	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,25
MIÉRCOLES	25-12-19	06:34	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,39
	25-12-19	06:42	JARDINES	NC	NC	I	T	0,33
	25-12-19	06:52	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,21
JUEVES	26-12-19	13:33	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,21
	26-12-19	13:37	JARDINES	NC	NC	I	T	0,26
	26-12-19	13:52	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,27
VIERNES	27-12-19	13:21	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,29
	27-12-19	13:29	JARDINES	NC	NC	I	T	0,28
	27-12-19	13:37	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,04
SÁBADO	28-12-19	06:52	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,19
	28-12-19	06:35	JARDINES	NC	NC	I	T	0,43
	28-12-19	06:44	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,17
DOMINGO	29-12-19	06:57	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,15
	29-12-19	06:36	JARDINES	NC	NC	I	T	0,49
	29-12-19	06:48	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,10

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 02-01-2020