

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 2
 Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	06-01-20	06:31	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,43
	06-01-20	06:42	JARDINES	NC	NC	I	T	0,55
	06-01-20	06:51	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,27
MARTES	07-01-20	14:36	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,53
	07-01-20	14:49	JARDINES	NC	NC	I	T	0,62
	07-01-20	14:28	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,58
MIÉRCOLES	08-01-20	12:49	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,53
	08-01-20	13:10	JARDINES	NC	NC	I	T	0,71
	08-01-20	12:41	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,56
JUEVES	09-01-20	11:22	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,66
	09-01-20	11:32	JARDINES	NC	NC	I	T	0,60
	09-01-20	11:14	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,40
VIERNES	10-01-20	11:34	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,83
	10-01-20	11:46	JARDINES	NC	NC	I	T	0,84
	10-01-20	11:25	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,52
SÁBADO	11-01-20	06:35	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,55
	11-01-20	06:45	JARDINES	NC	NC	I	T	0,50
	11-01-20	06:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,49
DOMINGO	12-01-20	07:05	EDAR HARO	NC	NC	I	T	0,54
	12-01-20	06:44	JARDINES	NC	NC	I	T	0,45
	12-01-20	06:55	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,35

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

EL DÍA 11, SE REALIZA LA MUESTRA EN LA EDAR DE HARO POR LA QUE SE DEBERÍA
 OCORRER EN LA FUENTE DE ITURRIMURRI DEBIDO A QUE LA FUENTE SE ENCONTRABA
 CONGELADA

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 13/01/2020



