



## CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
 Semana: 9  
 Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	24-02-20	12:56	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,61
	24-02-20	13:04	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,62
	24-02-20	12:45	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,76
MARTES	25-02-20	10:33	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,53
	25-02-20	10:11	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,64
	25-02-20	10:21	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,70
MIÉRCOLES	26-02-20	09:14	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,28
	26-02-20	09:25	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,65
	26-02-20	09:02	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
JUEVES	27-02-20	13:43	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,56
	27-02-20	13:54	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,56
	27-02-20	13:31	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,67
VIERNES	28-02-20	09:12	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,48
	28-02-20	09:20	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,60
	28-02-20	09:01	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,51
SÁBADO	29-02-20	06:52	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,29
	29-02-20	06:31	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,44
	29-02-20	06:40	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,67
DOMINGO	01-03-20	06:54	ITURRIMURRI	NC	NC	I	T	0,48
	01-03-20	06:37	KIOSCO	NC	NC	I	T	0,48
	01-03-20	06:45	FRONTONES	NC	NC	I	T	0,73

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---



---



---



---



---

NOTA:

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 03/03/2020