



## CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
 Semana: 13  
 Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	23-03-20	12:37	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,12
	16-03-20	12:54	KIOSCO	C	C	I	T	0,23
	16-03-20	12:26	FRONTONES	C	C	I	T	0,29
MARTES	24-03-20	13:06	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,14
	17-03-20	13:14	KIOSCO	C	C	I	T	0,40
	17-03-20	23:57	FRONTONES	C	C	I	T	0,33
MIÉRCOLES	25-03-20	10:16	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,04
	18-03-20	10:25	KIOSCO	C	C	I	T	0,40
	18-03-20	10:07	FRONTONES	C	C	I	T	0,16
JUEVES	26-03-20	12:28	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,05
	19-03-20	12:36	KIOSCO	C	C	I	T	0,21
	19-03-20	12:44	FRONTONES	C	C	I	T	0,12
VIERNES	27-03-20	11:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,03
	20-03-20	11:19	KIOSCO	C	C	I	T	0,08
	20-03-20	11:02	FRONTONES	C	C	I	T	0,11
SÁBADO	28-03-20	06:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,02
	21-03-20	06:38	KIOSCO	C	C	I	T	0,08
	21-03-20	06:46	FRONTONES	C	C	I	T	0,30
DOMINGO	29-03-20	06:33	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,08
	22-03-20	06:41	KIOSCO	C	C	I	T	0,11
	22-03-20	06:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,56

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---



---



---



---



---

NOTA:

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 30/03/2020