



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 24
 Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	08-06-20	12:15	PIPICAN	C	C	I	T	0,18
	08-06-20	12:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,15
	08-06-20	11:57	JARDINES	C	C	I	T	0,48
MARTES	09-06-20	06:54	PIPICAN	C	C	I	T	0,26
	09-06-20	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,26
	09-06-20	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,43
MIÉRCOLES	10-06-20	11:44	PIPICAN	C	C	I	T	0,15
	10-06-20	11:51	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,20
	10-06-20	11:27	JARDINES	C	C	I	T	0,38
JUEVES	11-06-20	12:15	PIPICAN	C	C	I	T	0,21
	11-06-20	12:28	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,20
	11-06-20	12:05	JARDINES	C	C	I	T	0,40
VIERNES	12-06-20	15:02	PIPICAN	C	C	I	T	0,23
	12-06-20	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,34
	12-06-20	15:19	JARDINES	C	C	I	T	0,29
SÁBADO	13-06-20	06:53	PIPICAN	C	C	I	T	0,25
	13-06-20	06:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,27
	13-06-20	06:42	JARDINES	C	C	I	T	0,18
DOMINGO	14-06-20	06:55	PIPICAN	C	C	I	T	0,57
	14-06-20	06:29	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,41
	14-06-20	06:42	JARDINES	C	C	I	T	0,37

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 16/06/2020