

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 32
Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	03-08-20	11:32	FRONTONES	C	C	I	T	0,18
	03-08-20	10:43	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,25
	03-08-20	11:23	JARDINES	C	C	I	T	0,23
MARTES	04-08-20	10:41	FRONTONES	C	C	I	T	0,22
	04-08-20	10:49	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,30
	04-08-20	11:31	JARDINES	C	C	I	T	0,40
MIÉRCOLES	05-08-20	14:09	FRONTONES	C	C	I	T	0,28
	05-08-20	14:16	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,54
	05-08-20	14:26	JARDINES	C	C	I	T	0,36
JUEVES	06-08-20	13:18	FRONTONES	C	C	I	T	0,43
	06-08-20	13:25	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,34
	06-08-20	13:35	JARDINES	C	C	I	T	0,36
VIERNES	07-08-20	10:57	FRONTONES	C	C	I	T	0,17
	07-08-20	11:05	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,39
	07-08-20	11:15	JARDINES	C	C	I	T	0,41
SÁBADO	08-08-20	06:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,28
	08-08-20	06:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,10
	08-08-20	06:41	JARDINES	C	C	I	T	0,20
DOMINGO	09-08-20	06:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,35
	09-08-20	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,38
	09-08-20	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,46

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 10/08/2020