

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 33
Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	10-08-20	07:35	FRONTONES	C	C	I	T	0,24
	10-08-20	09:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,28
	10-08-20	07:42	JARDINES	C	C	I	T	0,20
MARTES	11-08-20	09:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,21
	11-08-20	10:01	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,11
	11-08-20	09:43	JARDINES	C	C	I	T	0,14
MIÉRCOLES	12-08-20	08:39	FRONTONES	C	C	I	T	0,12
	12-08-20	08:48	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,14
	12-08-20	08:25	JARDINES	C	C	I	T	0,25
JUEVES	13-08-20	09:45	FRONTONES	C	C	I	T	0,06
	13-08-20	10:00	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,22
	13-08-20	09:30	JARDINES	C	C	I	T	0,12
VIERNES	14-08-20	08:11	FRONTONES	C	C	I	T	0,21
	14-08-20	08:23	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,19
	14-08-20	08:02	JARDINES	C	C	I	T	0,23
SÁBADO	15-08-20	06:55	FRONTONES	C	C	I	T	0,25
	15-08-20	06:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,33
	15-08-20	06:43	JARDINES	C	C	I	T	0,30
DOMINGO	16-08-20	06:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	16-08-20	06:34	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,45
	16-08-20	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,23

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 17/08/2020