

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 34
Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	17-08-20	08:27	FRONTONES	C	C	I	T	0,26
	17-08-20	08:38	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,35
	17-08-20	08:16	JARDINES	C	C	I	T	0,20
MARTES	18-08-20	14:38	FRONTONES	C	C	I	T	0,18
	18-08-20	14:46	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,35
	18-08-20	14:57	JARDINES	C	C	I	T	0,35
MIÉRCOLES	19-08-20	09:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,15
	19-08-20	09:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,32
	19-08-20	08:57	JARDINES	C	C	I	T	0,34
JUEVES	20-08-20	09:11	FRONTONES	C	C	I	T	0,16
	20-08-20	08:57	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,30
	20-08-20	08:45	JARDINES	C	C	I	T	0,37
VIERNES	21-08-20	09:30	FRONTONES	C	C	I	T	0,24
	21-08-20	09:37	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,39
	21-08-20	09:18	JARDINES	C	C	I	T	0,30
SÁBADO	22-08-20	06:35	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	22-08-20	06:43	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,15
	22-08-20	06:51	JARDINES	C	C	I	T	0,47
DOMINGO	23-08-20	06:33	FRONTONES	C	C	I	T	0,08
	23-08-20	06:41	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	23-08-20	06:49	JARDINES	C	C	I	T	0,62

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 24/08/2020