

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
Semana: 52  
Año: 2020

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	21-12-20	14:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,38
	21-12-20	14:57	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,51
	21-12-20	15:08	JARDINES	C	C	I	T	0,42
MARTES	22-12-20	08:44	FRONTONES	C	C	I	T	0,35
	22-12-20	08:34	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,17
	22-12-20	08:54	JARDINES	C	C	I	T	0,42
MIÉRCOLES	23-12-20	09:37	FRONTONES	C	C	I	T	0,27
	23-12-20	09:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,40
	23-12-20	09:47	JARDINES	C	C	I	T	0,32
JUEVES	24-12-20	15:18	FRONTONES	C	C	I	T	0,41
	24-12-20	15:01	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,47
	24-12-20	15:09	JARDINES	C	C	I	T	0,53
VIERNES	25-12-20	07:00	FRONTONES	C	C	I	T	0,52
	25-12-20	07:08	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,57
	25-12-20	07:17	JARDINES	C	C	I	T	0,72
SÁBADO	26-12-20	06:36	FRONTONES	C	C	I	T	0,65
	26-12-20	06:44	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,62
	26-12-20	06:53	JARDINES	C	C	I	T	0,69
DOMINGO	27-12-20	06:20	FRONTONES	C	C	I	T	0,62
	27-12-20	06:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,71
	27-12-20	06:38	JARDINES	C	C	I	T	0,71

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---

---

---

---

---

**NOTA:**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 30/12/2020