



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 8
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	22-02-21	15:02	FRONTONES	C	C	I	T	0,18
	22-02-21	15:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,15
	22-02-21	15:20	JARDINES	C	C	I	T	0,23
MARTES	23-02-21	15:06	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	23-02-21	15:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,18
	23-02-21	15:22	JARDINES	C	C	I	T	0,18
MIÉRCOLES	24-02-21	11:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,29
	24-02-21	11:22	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,20
	24-02-21	11:31	JARDINES	C	C	I	T	0,19
JUEVES	25-02-21	12:31	FRONTONES	C	C	I	T	0,18
	25-02-21	12:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,26
	25-02-21	12:52	JARDINES	C	C	I	T	0,43
VIERNES	26-02-21	12:08	FRONTONES	C	C	I	T	0,38
	26-02-21	12:18	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,30
	26-02-21	12:31	JARDINES	C	C	I	T	0,45
SÁBADO	27-02-21	07:00	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	27-02-21	07:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	27-02-21	07:22	JARDINES	C	C	I	T	0,56
DOMINGO	28-02-21	07:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,48
	28-02-21	07:24	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,38
	28-02-21	07:33	JARDINES	C	C	I	T	0,55

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 01/03/2021