

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 10
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	08-03-21	11:24	FRONTONES	C	C	I	T	0,47
	08-03-21	11:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	08-03-21	11:41	JARDINES	C	C	I	T	0,56
MARTES	09-03-21	13:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,44
	09-03-21	13:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	09-03-21	13:21	JARDINES	C	C	I	T	0,63
MIÉRCOLES	10-03-21	15:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,38
	10-03-21	15:17	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,57
	10-03-21	15:26	JARDINES	C	C	I	T	0,60
JUEVES	11-03-21	13:32	FRONTONES	C	C	I	T	0,35
	11-03-21	13:39	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,60
	11-03-21	13:50	JARDINES	C	C	I	T	0,59
VIERNES	12-03-21	13:21	FRONTONES	C	C	I	T	0,45
	12-03-21	13:28	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,63
	12-03-21	13:37	JARDINES	C	C	I	T	0,53
SÁBADO	13-03-21	06:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,52
	13-03-21	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,44
	13-03-21	06:43	JARDINES	C	C	I	T	0,34
DOMINGO	14-03-21	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,76
	14-03-21	06:36	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,87
	14-03-21	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,37

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 15-3-2021