

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 14
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	05-04-21	07:30	FRONTONES	C	C	I	T	0,37
	05-04-21	07:38	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,40
	05-04-21	07:47	JARDINES	C	C	I	T	0,45
MARTES	06-04-21	12:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,44
	06-04-21	13:04	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	06-04-21	12:45	JARDINES	C	C	I	T	0,27
MIÉRCOLES	07-04-21	10:03	FRONTONES	C	C	I	T	0,51
	07-04-21	10:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,48
	07-04-21	09:55	JARDINES	C	C	I	T	0,53
JUEVES	08-04-21	13:39	FRONTONES	C	C	I	T	0,52
	08-04-21	13:46	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,30
	08-04-21	13:30	JARDINES	C	C	I	T	0,48
VIERNES	09-04-21	14:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,54
	09-04-21	14:17	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,49
	09-04-21	14:26	JARDINES	C	C	I	T	0,43
SÁBADO	10-04-21	09:45	FRONTONES	C	C	I	T	0,53
	10-04-21	09:55	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,44
	10-04-21	10:08	JARDINES	C	C	I	T	0,48
DOMINGO	11-04-21	12:50	FRONTONES	C	C	I	T	0,57
	11-04-21	12:57	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	11-04-21	13:08	JARDINES	C	C	I	T	0,56

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 12-04-2021