



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 16
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	19-04-21	12:06	FRONTONES	C	C	I	T	0,36
	19-04-21	12:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,42
	19-04-21	12:23	JARDINES	C	C	I	T	0,61
MARTES	20-04-21	14:33	FRONTONES	C	C	I	T	0,40
	20-04-21	14:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,34
	20-04-21	14:48	JARDINES	C	C	I	T	0,56
MIÉRCOLES	21-04-21	13:57	FRONTONES	C	C	I	T	0,37
	21-04-21	14:06	DEPURADORA	C	C	I	T	0,39
	21-04-21	14:15	JARDINES	C	C	I	T	0,47
JUEVES	22-04-21	13:53	FRONTONES	C	C	I	T	0,47
	22-04-21	14:01	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,18
	22-04-21	14:10	JARDINES	C	C	I	T	0,51
VIERNES	23-04-21	13:34	FRONTONES	C	C	I	T	0,44
	23-04-21	13:41	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,24
	23-04-21	13:50	JARDINES	C	C	I	T	0,52
SÁBADO	24-04-21	06:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,34
	24-04-21	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,21
	24-04-21	06:46	JARDINES	C	C	I	T	0,39
DOMINGO	25-04-21	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	25-04-21	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,18
	25-04-21	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,35

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 26-04-21