

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 18
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	03-05-21	09:11	FRONTONES	C	C	I	T	0,51
	03-05-21	09:19	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,17
	03-05-21	09:38	JARDINES	C	C	I	T	0,61
MARTES	04-05-21	14:20	FRONTONES	C	C	I	T	0,56
	04-05-21	14:27	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,12
	04-05-21	14:36	JARDINES	C	C	I	T	0,47
MIÉRCOLES	05-05-21	10:23	FRONTONES	C	C	I	T	0,46
	05-05-21	10:15	DEPURADORA	C	C	I	T	0,42
	05-05-21	10:05	JARDINES	C	C	I	T	0,50
JUEVES	06-05-21	13:06	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	06-05-21	13:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,26
	06-05-21	13:22	JARDINES	C	C	I	T	0,60
VIERNES	07-05-21	09:47	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	07-05-21	09:55	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,40
	07-05-21	10:05	JARDINES	C	C	I	T	0,57
SÁBADO	08-05-21	12:39	PIPICAN	C	C	I	T	0,35
	08-05-21	12:21	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,31
	08-05-21	12:53	JARDINES	C	C	I	T	0,42
DOMINGO	09-05-21	12:23	PIPICAN	C	C	I	T	0,25
	09-05-21	12:05	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,25
	09-05-21	12:35	JARDINES	C	C	I	T	0,45

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 17-05-2021