



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 19
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	10-05-21	08:25	PIPICAN	C	C	I	T	0,61
	10-05-21	08:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	10-05-21	08:00	JARDINES	C	C	I	T	0,28
MARTES	11-05-21	08:32	PIPICAN	C	C	I	T	0,27
	11-05-21	08:40	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,02
	11-05-21	08:53	JARDINES	C	C	I	T	0,40
MIÉRCOLES	12-05-21	07:52	PIPICAN	C	C	I	T	0,40
	12-05-21	07:25	DEPURADORA	C	C	I	T	0,33
	12-05-21	07:40	JARDINES	C	C	I	T	0,28
JUEVES	13-05-21	07:48	PIPICAN	C	C	I	T	0,53
	13-05-21	07:58	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,42
	13-05-21	07:37	JARDINES	C	C	I	T	0,45
VIERNES	14-05-21	07:48	PIPICAN	C	C	I	T	0,40
	14-05-21	08:03	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,32
	14-05-21	07:40	JARDINES	C	C	I	T	0,39
SÁBADO	15-05-21	06:56	PIPICAN	C	C	I	T	0,30
	15-05-21	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,21
	15-05-21	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,26
DOMINGO	16-05-21	06:54	PIPICAN	C	C	I	T	0,56
	16-05-21	06:33	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,14
	16-05-21	06:46	JARDINES	C	C	I	T	0,40

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 17-05-2021