



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 25
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	21-06-21	11:45	PIPICAN	C	C	I	T	0,58
	21-06-21	11:52	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,38
	21-06-21	11:01	JARDINES	C	C	I	T	0,80
MARTES	22-06-21	15:05	PIPICAN	C	C	I	T	0,59
	22-06-21	15:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,43
	22-06-21	15:22	JARDINES	C	C	I	T	0,82
MIÉRCOLES	23-06-21	15:20	PIPICAN	C	C	I	T	0,56
	23-06-21	15:27	DEPURADORA	C	C	I	T	0,42
	23-06-21	15:37	JARDINES	C	C	I	T	0,79
JUEVES	24-06-21	13:37	PIPICAN	C	C	I	T	0,59
	24-06-21	13:44	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,50
	24-06-21	13:53	JARDINES	C	C	I	T	0,76
VIERNES	25-06-21	14:35	PIPICAN	C	C	I	T	0,36
	25-06-21	14:42	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,64
	25-06-21	14:51	JARDINES	C	C	I	T	0,67
SÁBADO	26-06-21	06:54	PIPICAN	C	C	I	T	0,69
	26-06-21	06:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,56
	26-06-21	06:43	JARDINES	C	C	I	T	0,73
DOMINGO	27-06-21	06:50	PIPICAN	C	C	I	T	0,42
	27-06-21	06:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,61
	27-06-21	06:38	JARDINES	C	C	I	T	0,92

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 28-06-2021