



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 27
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	05-07-21	15:13	PIPICAN	C	C	I	T	0,44
	05-07-21	15:20	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,57
	05-07-21	15:30	JARDINES	C	C	I	T	0,53
MARTES	06-07-21	13:31	PIPICAN	C	C	I	T	0,30
	06-07-21	13:25	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,50
	06-07-21	13:11	JARDINES	C	C	I	T	0,30
MIÉRCOLES	07-07-21	16:15	PIPICAN	C	C	I	T	0,23
	07-07-21	16:22	DEPURADORA	C	C	I	T	0,29
	07-07-21	16:31	JARDINES	C	C	I	T	0,24
JUEVES	08-07-21	15:23	PIPICAN	C	C	I	T	0,16
	08-07-21	15:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,11
	08-07-21	15:40	JARDINES	C	C	I	T	0,21
VIERNES	09-07-21	09:35	PIPICAN	C	C	I	T	0,29
	09-07-21	09:42	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,19
	09-07-21	09:51	KIOSKO	C	C	I	T	0,39
SÁBADO	10-07-21	06:51	PIPICAN	C	C	I	T	0,28
	10-07-21	06:33	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,19
	10-07-21	06:42	JARDINES	C	C	I	T	0,67
DOMINGO	11-07-21	06:56	PIPICAN	C	C	I	T	0,42
	11-07-21	06:39	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,26
	11-07-21	06:46	JARDINES	C	C	I	T	0,60

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 27-07-2021