



## CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
 Semana: 29  
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	19-07-21	14:56	PIPICAN	C	C	I	T	0,28
	19-07-21	14:41	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	19-07-21	15:08	JARDINES	C	C	I	T	0,49
MARTES	20-07-21	07:11	PIPICAN	C	C	I	T	0,35
	20-07-21	07:04	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,29
	20-07-21	06:50	JARDINES	C	C	I	T	0,26
MIÉRCOLES	21-07-21	07:13	PIPICAN	C	C	I	T	0,34
	21-07-21	07:06	DEPURADORA	C	C	I	T	0,41
	21-07-21	06:58	JARDINES	C	C	I	T	0,37
JUEVES	22-07-21	15:09	PIPICAN	C	C	I	T	0,37
	22-07-21	15:17	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	22-07-21	15:25	JARDINES	C	C	I	T	0,48
VIERNES	23-07-21	07:08	PIPICAN	C	C	I	T	0,31
	23-07-21	07:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,42
	23-07-21	07:56	KIOSKO	C	C	I	T	0,22
SÁBADO	24-04-21	11:15	PIPICAN	C	C	I	T	0,29
	24-04-21	11:25	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	24-04-21	11:37	JARDINES	C	C	I	T	0,46
DOMINGO	25-07-21	11:35	PIPICAN	C	C	I	T	0,20
	25-07-21	11:45	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,27
	25-07-21	11:55	JARDINES	C	C	I	T	0,45

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---



---



---



---



---

NOTA:

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 27-07-2021