

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 37
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	13-09-21	13:02	PIPICAN	C	C	I	T	0,55
	13-09-21	13:10	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	13-09-21	13:21	JARDINES	C	C	I	T	0,76
MARTES	14-09-21	13:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,52
	14-09-21	14:06	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,64
	14-09-21	14:15	JARDINES	C	C	I	T	0,84
MIÉRCOLES	15-09-21	09:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,38
	15-09-21	10:03	DEPURADORA	C	C	I	T	0,70
	15-09-21	11:27	JARDINES	C	C	I	T	0,53
JUEVES	16-09-21	13:06	FRONTONES	C	C	I	T	0,32
	16-09-21	13:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,96
	16-09-21	13:24	JARDINES	C	C	I	T	1,07
VIERNES	17-09-21	13:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,49
	17-09-21	13:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,27
	17-09-21	13:22	KIOSKO	C	C	I	T	1,28
SÁBADO	18-09-21	06:53	PIPICAN	C	C	I	T	0,99
	18-09-21	06:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,16
	18-09-21	06:42	JARDINES	C	C	I	T	1,20
DOMINGO	19-09-21	06:54	PIPICAN	C	C	I	T	0,71
	19-09-21	06:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,12
	19-09-21	06:44	JARDINES	C	C	I	T	1,55

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

El sumidero de la fuente de ITURRIMURRI está atascado y sobra el agua

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:**Fecha:** 20/09/2021