

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
Semana: 39  
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	27-09-21	13:47	FRONTONES	C	C	I	T	0,66
	27-09-21	13:54	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,88
	27-09-21	13:38	JARDINES	C	C	I	T	0,98
MARTES	28-09-21	13:33	FRONTONES	C	C	I	T	0,84
	28-09-21	13_39	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,72
	28-09-21	13:49	JARDINES	C	C	I	T	0,87
MIÉRCOLES	29-09-21	12:34	FRONTONES	C	C	I	T	0,60
	29-09-21	13:41	DEPURADORA	C	C	I	T	0,96
	29-09-21	13:00	JARDINES	C	C	I	T	0,80
JUEVES	30-09-21	14:28	FRONTONES	C	C	I	T	0,65
	30-09-21	14:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,41
	30-09-21	14:45	JARDINES	C	C	I	T	0,72
VIERNES	01-10-21	14:04	FRONTONES	C	C	I	T	0,57
	01-10-21	13:41	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,62
	01-10-21	13:57	KIOSKO	C	C	I	T	0,68
SÁBADO	02-10-21	10:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,75
	02-10-21	10:22	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,64
	02-10-21	10:02	JARDINES	C	C	I	T	0,20
DOMINGO	03-10-21	19:12	FRONTONES	C	C	I	T	0,38
	03-10-21	19:17	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,49
	03-10-21	19:06	JARDINES	C	C	I	T	0,71

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

**Incidencias y medidas adoptadas:**

El sumidero de la fuente de ITURRIMURRI está atascado y sobra el agua

**NOTA:**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

**Revisado por:****Fecha:** 04/10/2021