

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 1
Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	03-01-22	13:28	FRONTONES	C	C	I	T	0,27
	03-01-22	13:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	03-01-22	13:45	JARDINES	C	C	I	T	0,70
MARTES	04-01-22	13:20	FRONTONES	C	C	I	T	0,23
	04-01-22	13:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,63
	04-01-22	13:40	JARDINES	C	C	I	T	0,49
MIÉRCOLES	05-01-22	10:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,29
	05-01-22	10:38	DEPURADORA	C	C	I	T	0,59
	05-01-22	10:51	JARDINES	C	C	I	T	0,59
JUEVES	06-01-22	13:08	FRONTONES	C	C	I	T	0,12
	06-01-22	13:19	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,20
	06-01-22	13:31	JARDINES	C	C	I	T	0,55
VIERNES	07-01-22	14:07	FRONTONES	C	C	I	T	0,13
	07-01-22	14:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,29
	07-01-22	14:23	JARDINES	C	C	I	T	0,83
SÁBADO	08-01-22	12:28	FRONTONES	C	C	I	T	0,02
	08-01-22	12:36	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,44
	08-01-22	12:49	JARDINES	C	C	I	T	0,57
DOMINGO	09-01-22	12:18	FRONTONES	C	C	I	T	0,01
	09-01-22	12:27	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,43
	09-01-22	12:37	JARDINES	C	C	I	T	0,58

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

* La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 10-01-2022