



## CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ  
 Semana: 52  
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	27-12-21	15:07	FRONTONES	C	C	I	T	0,39
	27-12-21	15:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,35
	27-12-21	15:23	JARDINES	C	C	I	T	0,47
MARTES	28-12-21	14:59	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	28-12-21	15:08	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	28-12-21	15:20	JARDINES	C	C	I	T	0,51
MIÉRCOLES	29-12-21	08:08	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	29-12-21	07:57	DEPURADORA	C	C	I	T	0,18
	29-12-21	07:49	JARDINES	C	C	I	T	0,27
JUEVES	30-12-21	14:57	FRONTONES	C	C	I	T	0,32
	30-12-21	14:48	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,47
	30-12-21	15:06	JARDINES	C	C	I	T	0,18
VIERNES	31-12-21	10:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,52
	31-12-21	11:03	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,47
	31-12-21	11:15	JARDINES	C	C	I	T	0,45
SÁBADO	01-01-22	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,05
	01-01-22	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,38
	01-01-22	06:44	JARDINES	C	C	I	T	0,52
DOMINGO	02-01-22	06:56	FRONTONES	C	C	I	T	0,38
	02-01-22	06:36	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,56
	02-01-22	06:46	JARDINES	C	C	I	T	0,45

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---



---



---



---



---

NOTA:

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 03-01-2022