

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 4
Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	24-01-22	14:51	FRONTONES	C	C	I	T	0,37
	24-01-22	14:57	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,42
	24-01-22	15:06	JARDINES	C	C	I	T	0,27
MARTES	25-01-22	07:43	FRONTONES	C	C	I	T	0,57
	25-01-22	07:51	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,41
	25-01-22	07:57	JARDINES	C	C	I	T	0,31
MIÉRCOLES	26-01-22	15:03	FRONTONES	C	C	I	T	0,48
	26-01-22	14:54	DEPURADORA	C	C	I	T	0,56
	26-01-22	14:47	JARDINES	C	C	I	T	0,51
JUEVES	27-01-22	14:48	FRONTONES	C	C	I	T	0,48
	27-01-22	14:56	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,46
	27-01-22	15:13	JARDINES	C	C	I	T	0,71
VIERNES	28-01-22	06:13	FRONTONES	C	C	I	T	0,14
	28-01-22	06:19	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,37
	28-01-22	06:30	JARDINES	C	C	I	T	0,82
SÁBADO	29-01-22	12:52	FRONTONES	C	C	I	T	0,07
	29-01-22	13:02	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,47
	29-01-22	13:15	JARDINES	C	C	I	T	0,69
DOMINGO	30-01-22	12:23	FRONTONES	C	C	I	T	0,05
	30-01-22	12:34	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,50
	30-01-22	12:47	JARDINES	C	C	I	T	0,75

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 31/01/2022