

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 7
Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	14-02-22	08:09	FRONTONES	C	C	I	T	0,32
	14-02-22	08:17	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,82
	14-02-22	08:24	JARDINES	C	C	I	T	0,66
MARTES	15-02-22	13:09	FRONTONES	C	C	I	T	0,27
	15-02-22	12:51	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,76
	15-02-22	13:00	JARDINES	C	C	I	T	0,75
MIÉRCOLES	16-02-22	13:38	FRONTONES	C	C	I	T	0,18
	16-02-22	13:08	DEPURADORA	C	C	I	T	0,38
	16-02-22	13:18	JARDINES	C	C	I	T	0,52
JUEVES	17-02-22	12:18	FRONTONES	C	C	I	T	0,35
	17-02-22	12:25	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,63
	17-02-22	12:35	JARDINES	C	C	I	T	0,87
VIERNES	18-02-22	11:25	FRONTONES	C	C	I	T	0,25
	18-02-22	11:32	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,61
	18-02-22	11:41	JARDINES	C	C	I	T	0,67
SÁBADO	19-02-22	11:26	FRONTONES	C	C	I	T	0,30
	19-02-22	11:34	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,45
	19-02-22	11:46	JARDINES	C	C	I	T	0,51
DOMINGO	20-02-22	12:18	FRONTONES	C	C	I	T	0,27
	20-02-22	12:26	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	20-02-22	12:37	JARDINES	C	C	I	T	0,54

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 21-02-2022